



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

910058; Călărași, str. București, nr. 140A; Tel.: 0242-31.10.05, Fax: 0242/31.85.74
web: www.primariacalarasi.ro; email: office@primariacalarasi.ro



SERVICIUL VOLUNTAR SITUAȚII URGENȚĂ

RECOMANDARI - INSTALAȚII GAZE **POATE NU ȘTIAI!**

Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.

Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

- periodic, la maximum 2 ani;
- la cererea clientului final.

Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

- periodic, la maximum 10 ani;
- după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
- după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;
- la cererea clientului final.

Clientul final are obligația să efectueze, verificările și reviziile tehnice atât ale instalației individuale de utilizare, cât și ale instalației comune de utilizare.

PRECIZARE;

a) instalație individuală de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește, de regulă, un client final, situată în aval de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală;

b) instalație comună de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii sau robinetul de branșament și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; instalația comună de utilizare este proprietatea comună a clienților finali deserviți;

Realizarea operațiilor de verificare și de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, se efectuează de către operatori economici autorizați A.N.R.E pentru execuția instalațiilor de utilizare și selecția de către clientul final.

Clienții finali răspund pentru eventualele consecințe apărute ca urmare a neefectuării verificărilor și/sau reviziilor tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

(Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, actualizat, pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.)